



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

изх. № ПВЗ-00079
гр. Плевен, 5.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" и чл. 52, ал. 1, т. 4 Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на съоръжения - линейна инфраструктура пресичаща воден обект (изграждане на канализационен колектор от РШЗ до РШ4)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите
р. Боденска (Върбешка) бара, ляв приток на Искър
Код на водното тяло BG1IS135R026

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:
Река Боденска бара от РШЗ до РШ 4 (в участък от ЖП мост до детска градина около корекцията на р. Боденска бара в регулация на гр. Мездра)

Географски координати на пресичането:

РШЗ:

- северна ширина В 43° 08' 52,268"
- източна дължина L 23° 43' 16,065"

РШ4:

- северна ширина В 43° 08' 51,030"
- източна дължина L 23° 43' 16,955"

гр. Мездра, община Мездра, област Враца - 47714

4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

- Пресичане на р. Боденска бара от канализационен колектор Ø300 (полипропиленова тръба):
 - временна земнонасипна дига с L = 33,00 м, за отбиване на водите към левия бряг;
 - направа на трапецовиден изкоп с L = 33,00 м, V₁ = 2,20 м, V₂ = 3,50 м, Н = 0,65 м и откос 1:1 до кота 207,10;
- Стоманобетонов кожух около колектора с В = 0,60 м, Н = 0,60 м и L = 33,00 м.
- Дънен стоманобетонов праг след стоманобетонения кожух с L = 33,00 м, Н = 0,70 м, В = 0,33 – 0,50 м, фундамент на кота 206,10 с В = 0,80 м, Н = 1,00 м и L = 33,00 м.
- Блокаж от едроломен камък пред кожуха и след прага до кота дъно река 207,75.

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на реката.

2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката.

3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън леглото на реката.

4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.

5. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.

6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката и разрушената корекция в рамките на ползваният участък.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.



ТОМА ТЕРЗИЕВ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен